

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49

telefon nr 32 42 27 478 , 32 42 27 874

telefax nr 32 42 27 479

mail: zdp@powiatrybnicki.pl

ZP-SD/10DP/18

Rybnik , dnia 06.06.2018 r.

Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu
nr ZP-SD/10DP/18.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne Nr ZP-SD/10DP/18 p.n. :
„Remont drogi powiatowej 5341S ulicy Ornontowickiej w Czerwionce Leszczynach,
dz. Dębieńsko”- Etap II.

Poniżej przekazujemy treść pytania, z jakim zwrócił się jeden z Wykonawców oraz wyjaśnienia Zamawiającego :

Pytanie :

Prosimy o odpowiedź na poniższe zapytanie do przetargu:

1. Ze względu na ryczałtowy charakter zamówienia prosimy o potwierdzenie że odcinek kanalizacji od studni S3 do S13 kolektor kanalizacji ϕ 315 wraz z studniami ϕ 1200 mm nie wchodzi w przedmiot zamówienia. Z opisu przedmiotu zamówienia oraz poglądowego przedmiaru robót wynika iż nowy kolektor kanalizacji deszczowej ϕ 315 mm należy wykonać tylko na odcinku S40 do S36 oraz S1 do S3.

Wyjaśnienie :

Projekt obejmuje wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej ϕ 315 mm na odcinku S40 do S36 oraz S1 do S3, natomiast wykonanie studzienek ściekowych z elementów betonowych o śred. 500 mm z osadnikiem bez syfonu w ilości 32 szt. wraz z przykanalikami na całym odcinku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyznaczony termin i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.