

# ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

44-200 RYBNIK, UL. JANKOWICKA 49

telefon nr 32 42 27 478 , 32 42 27 874

telefax nr 32 42 27 479

mail: [zdp@powiatrybnicki.pl](mailto:zdp@powiatrybnicki.pl)

ZP-SD/8DP/19

Rybnik , dnia 17.04.2019 r.

**Wykonawcy  
uczestniczący w postępowaniu  
nr ZP-SD/8DP/19.**

## **Odpowiedzi na pytania Wykonawców**

Dotyczy : postępowania o zamówienie publiczne Nr ZP-SD/8DP/19 p.n. :  
**Przebudowa drogi powiatowej 5604S na odcinku w Adamowicach i Bogunicach.**

Poniżej przekazujemy treść pytań, z jakimi zwrócił się jeden z Wykonawców ,  
oraz odpowiedzi Zamawiającego :

### **Pytanie 1:**

Ponieważ przed przystąpieniem do robót, wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i uzyskania zatwierdzenia projektu zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót prosimy o informację czy w związku z przedłużającą się procedurą opiniowania i zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, Wykonawca na podstawie § 19 punkt 2 umowy może żądać przedłużenia zadeklarowanego terminu realizacji umowy. Brak zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu skutkuje brakiem możliwości rozpoczęcia robót budowlanych.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie terminu wykonania robót w związku z opracowywaniem i wdrożeniem projektu zmiany organizacji ruchu.

### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi na czas prowadzenia robót.

### **Odpowiedź:**


Zamawiający nie przewiduje możliwości zamknięcia drogi na czas prowadzenia robót.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o informację jakiego rodzaju oznakowanie poziome docelowe należy wykonać: cienkwarstwowe czy grubowarstwowe.

### **Odpowiedź:**

Oznakowanie poziome należy wykonać jako cienkwarstwowe.



**Pytanie 4:**

Prosimy o informację czy zadeklarowany okres gwarancji przez Wykonawcę dla całej inwestycji obejmuje również oznakowanie poziome. Zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną okres gwarancji powinien wynosić min 12 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe i minimum 24 miesiące na oznakowanie grubowarstwowe. Widełki gwarancji przedmiotu umowy wynoszą od 60 do 84 miesięcy.

**Odpowiedź:**

Ustalenia dotyczące udzielenia gwarancji jakości i okresu rękojmi nie dotyczą oznakowania poziomego cienkowarstwowego. Zamawiający żąda udzielenia okresu gwarancji na oznakowanie poziome na okres 1 roku (12 miesięcy) licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

W związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany w punkcie III.3.j Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dotyczących zapisów gwarancji, a następnie dokona zmiany załącznika nr 1 do SIWZ i zamieści te dokumenty na stronie internetowej [www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl](http://www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl)

**Pytanie 5:**

Pozycja 8 d.3 i 9 d.3 frezowanie nawierzchni - prosimy o informację czyją własnością jest pozyskany destruk bitumiczny. Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca odwozu destruktu.

**Odpowiedź:**

Pozyskany destruk bitumiczny w części zostanie po przetworzeniu użyty do utwardzenia poboczy. Pozostały materiał staje się własnością Wykonawcy.

**Pytanie 6:**

D-07.05 BARIERY OCHRONNE STALOWE - prosimy o podanie rozstawu słupków.

**Odpowiedź:**

Rozstaw słupków co 4 m.

**Pytanie 7:**

Pozycja 141 d.19 Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą trapezową - montaż. Czy w pozycji należy uwzględnić koszt nowych wiat ?

**Odpowiedź:**

Wskazana w km 2+986 wiata wymaga przestawienia z istniejących elementów.

**Wyznaczony termin i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.**

**DYREKTOR**  
Zarządu Dróg Powiatowych  
w Rybniku  
  
**Inż. Bernard Simon**